

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 13/10/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,64	1,57	0,06	1							1				0,52	0,52
	01:00	1,55	1,46	0,09	1							1				0,43	0,42
	02:00	1,49	1,40	0,10	1							1				0,37	0,37
	03:00	1,41	1,40	0,01	1							1				0,29	0,29
	04:00	1,46	1,46	0,00	1							1				0,33	0,33
	05:00	1,52	1,50	0,02	1							1				0,40	0,40
	06:00	1,57	1,46	0,11	1							1				0,45	0,45
	07:00	1,70	1,61	0,09	1			1,61				1				0,57	0,57
	08:00	1,84	1,82	0,02	1							1				0,64	0,64
	09:00	1,88	1,88	0,00	1							1				0,57	0,56
	10:00	2,04	2,04	0,00	1							1			1	0,36	0,34
	11:00	1,95	1,95	0,00				1				1			1	0,27	0,26
	12:00	2,01	2,00	0,01				1				1			1	0,33	0,33
	13:00	2,05	2,04	0,01				1				1			1	0,36	0,38
	14:00	2,00	1,98	0,02				1				1			1	0,34	0,33
	15:00	1,84	1,84	0,00				1				1			1	0,17	0,17
	16:00	1,87	1,87	0,00				1				1			1	0,18	0,19
	17:00	1,97	1,97	0,00				1				1			1	0,30	0,29
	18:00	2,09	2,08	0,00				1				1			1	0,39	0,41
	19:00	2,36	2,34	0,02				1				1			1	0,67	0,68
	20:00	2,31	2,30	0,01				1				1			1	0,64	0,63
	21:00	2,16	2,16	0,01				1				1			1	0,48	0,49
	22:00	1,98	1,98	0,00				1				1			1	0,31	0,31
	23:00	1,84	1,84	0,00				1				1			1	0,26	0,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης