

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο 14/10/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			G8	G10	G11	G12	
Σάββατο	00:00	1,65	1,65	0,00				1					1				0,52	0,53
	01:00	1,58	1,58	0,00				1					1				0,46	0,47
	02:00	1,55	1,55	0,00				1					1				0,42	0,43
	03:00	1,54	1,54	0,00				1					1				0,42	0,42
	04:00	1,54	1,53	0,02				1					1				0,41	0,42
	05:00	1,52	1,45	0,06				1					1				0,39	0,40
	06:00	1,61	1,57	0,04				1					1				0,48	0,48
	07:00	1,67	1,65	0,03				1					1				0,55	0,55
	08:00	1,84	1,80	0,04				1					1				0,64	0,64
	09:00	1,87	1,85	0,02				1					1				0,65	0,65
	10:00	1,84	1,81	0,03				1					1				0,61	0,60
	11:00	1,88	1,75	0,13	1			1					1				0,22	0,21
	12:00	2,11	1,95	0,15	1			1					1				0,44	0,43
	13:00	1,96	1,89	0,07	1			1					1				0,29	0,28
	14:00	2,05	1,94	0,11	1			1					1				0,36	0,38
	15:00	1,96	1,89	0,07	1			1					1				0,28	0,28
	16:00	1,88	1,80	0,07				1					1				0,50	0,54
	17:00	1,99	1,99	0,01	1			1					1				0,39	0,38
	18:00	2,11	2,11	0,00	1			1					1				0,42	0,43
	19:00	2,28	2,28	0,00	1			1					1				0,59	0,61
	20:00	2,27	2,27	0,00	1			1					1				0,60	0,59
	21:00	2,09	2,09	0,00	1			1					1				0,41	0,42
	22:00	1,96	1,95	0,01	1			1					1				0,28	0,28
	23:00	1,79	1,77	0,01	1			1					1				0,24	0,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης