

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,837	0,785	0,771	0,734	0,759	0,797	0,835	0,845	0,859	0,874	0,888	0,959	0,975	1,008	0,944	0,952	0,971	1,040	1,159	1,215	1,183	1,083	1,027	0,963	22,46	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,862	0,813	0,793	0,765	0,785	0,815	0,816	0,839	0,876	0,930	0,943	0,914	0,948	0,999	0,950	0,899	0,851	0,869	0,988	1,090	1,111	1,047	0,993	0,939	21,83	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,893	0,810	0,770	0,726	0,734	0,780	0,816	0,804	0,830	0,836	0,871	0,856	0,917	0,953	0,902	0,878	0,924	0,952	1,090	1,204	1,190	1,101	0,993	0,919	21,75	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4													1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθου																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,855	0,803	0,794	0,763	0,765	0,818	0,873	0,868	0,840	0,875	0,875	0,902	0,906	0,909	0,873	0,867	0,905	0,934	1,044	1,169	1,156	1,076	0,995	0,878	21,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4												1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθου																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,839	0,787	0,768	0,729	0,735	0,778	0,797	0,824	0,824	0,859	0,804	0,751	0,702	0,737	0,709	0,696	0,753	0,847	0,970	1,062	1,033	0,975	0,866	0,788	19,63	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																										Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																										Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																										Συντήρηση
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																			1	1	1	1				Διαθέσιμη