

Πέμπτη, 5 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,182	1,119	1,084	1,090	1,047	1,073	1,126	1,222	1,385	1,336	1,320	1,393	1,425	1,546	1,416	1,198	1,161	1,321	1,475	1,622	1,593	1,492	1,363	1,275	31,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,179	1,117	1,073	1,044	1,064	1,088	1,132	1,266	1,379	1,435	1,454	1,412	1,471	1,530	1,409	1,234	1,159	1,334	1,514	1,653	1,603	1,546	1,446	1,326	31,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1											1	1	1	1	1	1	1	1							Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις:		Σημειώνεται ότι από τις 05:07 έως τις 05:45 υπήρξε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.																								

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		1,231	1,178	1,120	1,065	1,068	1,089	1,139	1,202	1,407	1,449	1,456	1,498	1,572	1,580	1,397	1,252	1,199	1,326	1,497	1,698	1,705	1,563	1,420	1,312	32,42
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																					1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου																												
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)				
Ζήτηση (MWh)		1,127	1,055	1,048	1,009	0,993	1,017	1,093	1,172	1,289	1,319	1,281	1,353	1,362	1,364	1,304	1,198	1,171	1,224	1,413	1,680	1,665	1,554	1,421	1,278	30,39				
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																													
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																													Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																													Συντήρηση
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																													Διαθέσιμη

