

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/10/23 0:00	96,57	71,61	24,96	0,00	1	1					1					0		1	1	1			1	43,51	28,87
11/10/23 1:00	87,85	63,69	24,16	0,00	1	1					1					0		1	1	1				42,92	26,26
11/10/23 2:00	84,80	62,44	22,36	0,00	1	1									1	0		1	1	1				40,05	25,29
11/10/23 3:00	84,73	65,14	19,59	0,00	1	1					1					0		1	1	1				37,59	25,15
11/10/23 4:00	84,35	68,35	16,00	0,00	1	1					1					0		1	1	1				31,19	25,27
11/10/23 5:00	86,77	76,60	10,17	0,00	1	1					1					0		1	1	1			1	24,91	24,48
11/10/23 6:00	94,50	87,22	7,28	0,00	1	1					1					0		1	1	1			1	27,14	26,95
11/10/23 7:00	107,16	102,46	4,21	0,49	1	1					1					0		1	1	1		1	1	31,22	30,73
11/10/23 8:00	119,68	112,95	1,04	5,69	1	1			1		1					0		1	1	1		1	1	29,09	29,21
11/10/23 9:00	130,88	119,46	0,38	11,05	1	1			1		1					0		1	1	1		1	1	34,92	34,91
11/10/23 10:00	136,94	122,39	0,50	14,05	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	37,24	36,96
11/10/23 11:00	138,29	121,30	1,96	15,03	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	38,00	38,08
11/10/23 12:00	139,97	123,32	2,53	14,12	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	40,85	40,85
11/10/23 13:00	143,02	126,50	2,69	13,83	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	42,76	42,78
11/10/23 14:00	140,81	123,30	4,87	12,64	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	42,21	42,17
11/10/23 15:00	135,86	118,26	6,66	10,94	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	40,24	40,14
11/10/23 16:00	132,29	119,56	5,11	7,61	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	39,69	39,65
11/10/23 17:00	133,16	123,50	4,77	4,89	1	1			1		1					0			1	1	1	1	1	39,81	39,80
11/10/23 18:00	135,67	128,62	6,50	0,54	1	1			1		1					0	1			1	1	1	1	40,52	40,58
11/10/23 19:00	140,60	133,83	6,77	0,00	1	1			1		1					0	1			1	1	1	1	42,18	42,18
11/10/23 20:00	136,33	130,03	6,29	0,00	1	1			1		1					0	1			1	1	1	1	40,92	40,89
11/10/23 21:00	126,38	121,12	5,26	0,00	1	1			1		1					0	1			1	1	1	1	34,99	34,78
11/10/23 22:00	112,52	106,47	6,05	0,00	1	1			1		1					0				1	1	1	1	27,79	27,84
11/10/23 23:00	102,01	95,76	6,25	0,00	1	1					1					0				1	1	1	1	30,05	29,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.