

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
13/10/23 0:00	92,92	85,57	7,36	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1	1	24,64	24,73
13/10/23 1:00	87,60	79,48	8,12	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		24,44	24,32
13/10/23 2:00	84,69	74,44	10,24	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		23,98	21,13
13/10/23 3:00	82,75	72,70	10,05	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		22,42	18,98
13/10/23 4:00	82,46	71,86	10,60	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		23,73	18,71
13/10/23 5:00	85,74	74,34	11,41	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		24,69	22,41
13/10/23 6:00	94,77	83,92	10,86	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		28,03	28,11
13/10/23 7:00	104,34	94,84	9,10	0,40	1	1			1			1				0		1	1			1	1		27,88	27,56
13/10/23 8:00	116,74	104,63	7,22	4,89	1	1			1			1				0		1	1			1	1		33,93	34,11
13/10/23 9:00	129,04	111,86	6,77	10,41	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	34,30	34,15
13/10/23 10:00	133,27	114,88	5,14	13,24	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	35,95	35,73
13/10/23 11:00	136,64	115,76	6,08	14,80	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	36,94	36,95
13/10/23 12:00	137,34	115,72	6,16	15,46	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	36,70	36,82
13/10/23 13:00	141,46	120,05	5,43	15,98	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	40,72	40,80
13/10/23 14:00	139,07	118,23	6,49	14,35	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	40,12	40,01
13/10/23 15:00	131,46	110,91	8,43	12,12	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	35,12	34,56
13/10/23 16:00	129,42	110,17	9,92	9,32	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	35,51	35,13
13/10/23 17:00	130,43	115,48	9,64	5,31	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	38,65	38,69
13/10/23 18:00	132,62	121,73	10,52	0,37	1	1			1			1				0		1	1	1		1	1	1	39,48	39,53
13/10/23 19:00	137,27	127,17	10,10	0,00	1	1			1			1				0		1	1	1		1	1	1	40,96	41,00
13/10/23 20:00	129,17	118,28	10,89	0,00	1	1			1			1				0		1	1	1		1	1	1	37,79	35,68
13/10/23 21:00	118,14	109,40	8,74	0,00	1	1			1			1				0		1	1			1	1	1	30,93	30,93
13/10/23 22:00	110,35	100,03	10,32	0,00	1	1			1			1				0		1	1	1		1	1	1	27,15	27,47
13/10/23 23:00	100,01	90,31	9,70	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1	1	29,06	28,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις