

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Κυριακή, 15 Οκτώβριος 2023 | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---------------------------------|----------|----------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) | | |
| | | | | | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ENOIK | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | | | DIESEL 6 | DIESEL 7 |
| 15/10/23 0:00 | 91,16 | 85,54 | 5,62 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 19,30 | 19,14 |
| 15/10/23 1:00 | 86,37 | 80,17 | 6,20 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 17,81 | 17,19 |
| 15/10/23 2:00 | 82,92 | 77,45 | 5,47 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | | 18,48 | 17,98 |
| 15/10/23 3:00 | 80,91 | 74,81 | 6,11 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | | 17,40 | 16,22 |
| 15/10/23 4:00 | 80,10 | 74,23 | 5,87 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 18,24 | 17,63 |
| 15/10/23 5:00 | 82,96 | 75,26 | 7,70 | 0,00 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 24,93 | 24,81 |
| 15/10/23 6:00 | 89,41 | 80,28 | 9,14 | 0,00 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 26,76 | 26,77 |
| 15/10/23 7:00 | 96,36 | 87,80 | 8,36 | 0,20 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 28,75 | 28,83 |
| 15/10/23 8:00 | 105,84 | 94,45 | 7,09 | 4,30 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,66 | 31,70 |
| 15/10/23 9:00 | 115,77 | 100,43 | 5,63 | 9,72 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,43 | 34,53 |
| 15/10/23 10:00 | 121,91 | 101,79 | 6,41 | 13,72 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,44 | 36,37 |
| 15/10/23 11:00 | 122,18 | 101,74 | 4,99 | 15,45 | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32,73 | 30,77 |
| 15/10/23 12:00 | 123,04 | 102,77 | 4,17 | 16,10 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 28,88 | 28,95 |
| 15/10/23 13:00 | 125,21 | 101,77 | 6,68 | 16,77 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 31,06 | 30,96 |
| 15/10/23 14:00 | 123,42 | 96,02 | 10,87 | 16,53 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 33,00 | 29,64 |
| 15/10/23 15:00 | 118,08 | 90,08 | 13,63 | 14,38 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 36,50 | 26,44 |
| 15/10/23 16:00 | 116,85 | 90,05 | 15,74 | 11,06 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 46,12 | 28,64 |
| 15/10/23 17:00 | 117,49 | 99,00 | 13,03 | 5,46 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 39,57 | 33,37 |
| 15/10/23 18:00 | 120,60 | 105,69 | 14,49 | 0,42 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,49 | 34,95 |
| 15/10/23 19:00 | 125,21 | 108,78 | 16,43 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,15 | 37,54 |
| 15/10/23 20:00 | 121,38 | 104,97 | 16,42 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,58 | 35,95 |
| 15/10/23 21:00 | 113,66 | 103,44 | 10,21 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,54 | 28,77 |
| 15/10/23 22:00 | 103,55 | 92,91 | 10,63 | 0,00 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 24,88 | 20,98 |
| 15/10/23 23:00 | 95,43 | 82,79 | 12,64 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 29,84 | 24,12 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.