

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 11/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,47	1,85	0,60	0,02	1									0,85	0,86
	01:00	2,47	1,86	0,57	0,04	1									0,78	0,79
	02:00	2,29	1,69	0,57	0,03	1									0,75	0,75
	03:00	2,18	1,58	0,58	0,02	1									0,67	0,67
	04:00	2,10	1,64	0,41	0,05	1									0,64	0,64
	05:00	2,05	1,55	0,44	0,06	1									0,65	0,66
	06:00	2,08	1,68	0,35	0,06	1									0,67	0,70
	07:00	2,20	1,57	0,57	0,06	1									0,66	0,81
	08:00	2,36	1,95	0,00	0,41	1									0,00	0,74
	09:00	1,82	0,89	0,49	0,45	1									0,60	0,85
	10:00	2,62	2,34	0,23	0,04	1									0,62	0,52
	11:00	2,94	2,44	0,50	0,00	1								1	0,53	0,53
	12:00	3,11	2,58	0,52	0,00	1								1	0,52	0,53
	13:00	3,03	1,68	0,88	0,47	1								1	0,87	0,89
	14:00	3,10	1,67	0,89	0,54	1									0,90	0,90
	15:00	2,97	2,04	0,87	0,06	1									0,89	0,89
	16:00	2,83	1,94	0,84	0,05	1									0,85	0,85
	17:00	2,75	1,85	0,87	0,04	1									0,93	0,94
18:00	2,92	1,53	0,92	0,46	1									0,95	0,96	
19:00	3,11	1,47	0,93	0,71	1									0,99	0,99	
20:00	3,60	1,96	0,91	0,73	1					1				0,99	0,99	
21:00	3,61	2,05	0,93	0,63	1					1				0,98	0,98	
22:00	3,31	1,88	0,81	0,62	1									0,98	0,98	
23:00	3,07	1,75	0,81	0,51	1									0,94	0,94	

Παρατηρήσεις

1.Το διάστημα 10:00-10:23 έγινε γενική διακοπή λόγω βραχυκυκλώματος στη διασυνδεδετική γραμμή του ΥΒΕ με τον ΤΣΠ

2.Τις ώρες 07:54 - 09:08 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη Γραμμή P-220

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης