

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή 13/10/2023 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,46 | 1,58 | 0,48 | 0,40 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,95 | 0,94 | |
| | 01:00 | 2,26 | 1,74 | 0,51 | 0,01 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,86 | 0,86 | |
| | 02:00 | 2,11 | 1,61 | 0,51 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,79 | 0,79 | |
| | 03:00 | 2,10 | 1,67 | 0,43 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | |
| | 04:00 | 2,06 | 1,70 | 0,36 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | |
| | 05:00 | 2,10 | 1,81 | 0,28 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 | |
| | 06:00 | 2,16 | 1,93 | 0,23 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | |
| | 07:00 | 2,31 | 2,02 | 0,29 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,76 | 0,75 | |
| | 08:00 | 2,59 | 2,27 | 0,31 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,81 | |
| | 09:00 | 2,77 | 2,40 | 0,36 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,90 | 0,90 | |
| | 10:00 | 2,88 | 2,62 | 0,26 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,96 | 0,96 | |
| | 11:00 | 2,94 | 2,82 | 0,12 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |
| | 12:00 | 3,06 | 2,95 | 0,10 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |
| | 13:00 | 3,03 | 2,94 | 0,09 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 14:00 | 3,07 | 2,87 | 0,20 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 15:00 | 2,88 | 2,59 | 0,29 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 0,97 | 0,97 | |
| | 16:00 | 2,82 | 2,47 | 0,35 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 0,97 | 0,97 | |
| | 17:00 | 2,88 | 2,60 | 0,29 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,97 | 0,97 | |
| | 18:00 | 3,17 | 2,85 | 0,32 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 | |
| | 19:00 | 3,52 | 3,13 | 0,40 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 20:00 | 3,43 | 2,94 | 0,49 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 21:00 | 3,20 | 2,74 | 0,46 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| | 22:00 | 2,97 | 2,60 | 0,37 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |
| | 23:00 | 2,74 | 2,40 | 0,34 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης