



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 15/10/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,59	2,58	0,01	0,00			1				1	1		0,79	0,80
	01:00	2,39	2,39	0,00	0,00							1	1		0,82	0,82
	02:00	2,26	2,26	0,00	0,00							1	1		0,63	0,62
	03:00	2,17	2,17	0,00	0,00					1			1		0,56	0,56
	04:00	2,14	2,14	0,01	0,00					1			1		0,53	0,53
	05:00	2,13	2,04	0,09	0,00					1			1		0,53	0,53
	06:00	2,17	2,00	0,17	0,00								1	1	0,73	0,73
	07:00	2,34	2,14	0,20	0,00									1	0,72	0,72
	08:00	2,55	2,43	0,11	0,00					1			1		0,70	0,70
	09:00	2,73	2,70	0,04	0,00					1			1		0,81	0,81
	10:00	2,87	2,87	0,00	0,00					1			1		0,87	0,88
	11:00	3,00	3,00	0,00	0,00					1		1	1		0,73	0,72
	12:00	2,99	2,98	0,00	0,00					1		1	1		0,80	0,80
	13:00	2,96	2,95	0,01	0,00					1		1	1		0,83	0,82
	14:00	2,78	2,78	0,00	0,00					1		1	1		0,78	0,79
	15:00	2,63	2,63	0,00	0,00					1		1	1		0,65	0,64
	16:00	2,58	2,57	0,00	0,01					1		1	1		0,50	0,52
	17:00	2,67	2,66	0,00	0,01					1			1		0,86	0,87
	18:00	2,83	2,82	0,00	0,01					1			1		0,93	0,93
	19:00	3,19	3,17	0,01	0,01					1		1	1		0,81	0,81
20:00	3,10	3,03	0,06	0,01					1		1	1		0,97	0,98	
21:00	2,98	2,89	0,08	0,01					1		1	1		0,94	0,94	
22:00	2,85	2,79	0,05	0,01					1		1	1		0,83	0,83	
23:00	2,57	2,57	0,00	0,00					1		1	1		0,71	0,71	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης