

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 16/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	16/10/23 0:00	3,51	3,27	0,23		1					0,95	0,95
	16/10/23 1:00	3,39	3,08	0,31		1					0,95	0,95
	16/10/23 2:00	3,31	2,88	0,43		1					0,95	0,95
	16/10/23 3:00	3,29	2,90	0,39		1					0,95	0,95
	16/10/23 4:00	3,29	2,97	0,32		1					0,95	0,95
	16/10/23 5:00	3,44	2,93	0,51		1					0,95	0,95
	16/10/23 6:00	3,66	2,96	0,70		1					0,95	0,95
	16/10/23 7:00	4,07	3,58	0,49		1					0,95	0,95
	16/10/23 8:00	4,22	3,96	0,26	1	1					0,70	0,70
	16/10/23 9:00	4,25	3,92	0,33	1					1	0,95	0,95
	16/10/23 10:00	4,08	3,74	0,33	1	1				2	0,95	0,74
	16/10/23 11:00	4,13	3,76	0,37	1	1					0,90	0,81
	16/10/23 12:00	3,36	3,24	0,12		1				1	0,31	0,77
	16/10/23 13:00	3,97	3,67	0,29	1	1					0,45	0,86
	16/10/23 14:00	3,91	3,54	0,36	1						0,95	0,95
	16/10/23 15:00	3,84	3,47	0,37	1						0,95	0,95
	16/10/23 16:00	3,81	3,49	0,32	1						0,95	0,95
	16/10/23 17:00	4,07	3,90	0,17	1						0,95	0,95
	16/10/23 18:00	4,48	4,34	0,13	1					1	0,87	0,85
	16/10/23 19:00	5,04	4,86	0,18	1	1					0,76	0,76
	16/10/23 20:00	4,83	4,69	0,14	1	1					0,57	0,57
	16/10/23 21:00	4,51	4,36	0,15	1	1					0,26	0,26
	16/10/23 22:00	4,16	4,15	0,01	1	1					0,01	0,01
	16/10/23 23:00	3,73	3,60	0,13	1						0,90	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 από τις 22:00 έως τις 23:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Στις 12:06 παρουσιάστηκε γενική διακοπή στο ΗΣ, λόγω βλάβης στη μονάδα G1, και η ηλεκτροδότηση αποκαταστήθηκε πλήρως στις 12:21.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.