

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023	00:00	4,64	4,28	0,35				1							1,25	1,24
	01:00	4,33	4,04	0,28				1							1,07	1,07
	02:00	4,15	3,88	0,27				1							0,89	0,89
	03:00	4,19	3,75	0,45				1							0,93	0,93
	04:00	4,20	3,35	0,84				1							0,95	0,95
	05:00	4,31	3,28	1,03				1							1,04	1,04
	06:00	4,86	3,68	1,18				1							1,31	1,31
	07:00	5,23	4,06	1,17				1							1,41	1,41
	08:00	5,69	4,70	0,99				1	1						1,51	1,51
	09:00	6,11	5,44	0,67				1	1						1,51	1,51
	10:00	6,26	6,02	0,24				1	1						1,63	1,65
	11:00	6,63	5,75	0,87				1	1						2,18	2,19
	12:00	7,10	4,88	2,23				1	1						2,49	2,49
	13:00	7,11	4,62	2,49				1	1						2,50	2,49
	14:00	6,23	4,30	1,94				1	1						1,95	1,91
	15:00	5,85	4,01	1,84				1	1						1,83	1,85
	16:00	5,58	3,63	1,95				1	1						1,96	1,95
	17:00	5,81	3,78	2,03				1	1						2,03	2,03
	18:00	6,70	4,37	2,33				1	1						2,32	2,32
	19:00	7,46	4,85	2,60				1	1						2,61	2,61
	20:00	7,40	4,81	2,59				1	1						2,60	2,59
	21:00	6,60	4,40	2,20				1	1						2,21	2,20
	22:00	5,71	4,29	1,42				1	1						1,42	1,42
	23:00	5,10	3,34	1,76				1	1						1,77	1,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης