

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
16/10/23 0:00	88,36	75,96	12,40	0,00	1	1				0	1					0			1	1	1	1		25,96	24,71
16/10/23 1:00	83,41	74,54	8,87	0,00	1	1				0	1					0			1	1	1	1		25,49	20,17
16/10/23 2:00	80,09	71,80	8,29	0,00	1	1				0	1					0			1	1	1	1		18,86	17,80
16/10/23 3:00	77,97	70,46	7,51	0,00	1	1				0	1					0			1		1	1		19,77	19,69
16/10/23 4:00	77,23	70,41	6,82	0,00	1	1				0	1					0			1		1	1		19,88	19,24
16/10/23 5:00	80,75	75,83	4,92	0,00	1	1				0	1					0			1		1	1		22,06	21,95
16/10/23 6:00	89,01	83,42	5,59	0,00	1	1				0	1					0			1		1	1	1	25,08	25,23
16/10/23 7:00	98,85	94,05	4,37	0,43	1	1			1	0	1					0			1		1	1	1	25,36	24,07
16/10/23 8:00	110,61	102,84	2,03	5,74	1	1			1	0	1					0			1		1	1	1	26,99	27,06
16/10/23 9:00	120,46	107,99	1,41	11,05	1	1			1	0	1					0			1		1	1	1	33,20	32,32
16/10/23 10:00	127,01	110,63	1,97	14,41	1	1			0	0	0					0	1		1	1	1	1	1	37,88	37,90
16/10/23 11:00	127,60	109,65	1,63	16,33	1	1			0	0	0					0	1		1	1	1	1	1	38,10	38,09
16/10/23 12:00	129,91	111,26	1,38	17,26	1	1			1	0	0					0	1		1	1	1	1	1	33,13	32,31
16/10/23 13:00	132,31	113,18	1,83	17,30	1	1			1	0	0					0	1		1	1	1	1	1	36,20	36,26
16/10/23 14:00	128,24	107,79	4,34	16,11	1	1			0	0	0					0	1		1	1	1	1	1	32,80	32,05
16/10/23 15:00	124,23	104,09	5,76	14,38	1	1			0	1	0					0	1		1	1	1	1	1	31,62	31,39
16/10/23 16:00	122,23	103,78	7,14	11,31	1	1			0	1	0					0	1		1	1	1	1	1	32,54	32,45
16/10/23 17:00	123,20	111,05	6,31	5,84	1	1			0	1	1					0			1	1	1	1	1	32,97	32,14
16/10/23 18:00	125,95	118,41	7,15	0,39	1	1			0	1	1					0			1	1	1	1	1	37,54	37,60
16/10/23 19:00	131,95	122,09	9,86	0,00	1	1			0	1	1					0			1	1	1	1	1	39,51	39,50
16/10/23 20:00	128,52	115,58	12,94	0,00	1	1			0	1	1					0			1	1	1	1	1	38,58	38,55
16/10/23 21:00	118,39	106,00	12,39	0,00	1	1			0	1	1					0				1	1	1	1	33,98	33,86
16/10/23 22:00	106,42	92,19	14,23	0,00	1	1			0		1					0			1		1	1	1	31,20	31,18
16/10/23 23:00	95,84	85,41	10,43	0,00	1	1			0		1					0			1		1	1	1	28,70	28,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία AEP Νο43 λόγω trip D3 και D5 ΑΗΣ