Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	2,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2																									Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,114	0,109	0,108	0,104	0,107	0,110	0,112	0,113	0,134	0,131	0,139	0,148	0,146	0,148	0,134	0,121	0,119	0,129	0,129	0,142	0,135	0,129	0,133	0,121	3,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,117	0,104	0,104	0,100	0,105	0,112	0,124	0,117	0,115	0,119	0,121	0,126	0,137	0,152	0,142	0,138	0,130	0,139	0,150	0,156	0,154	0,149	0,147	0,138	3,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,114	0,105	0,105	0,101	0,105	0,110	0,117	0,114	0,123	0,124	0,129	0,135	0,140	0,149	0,136	0,128	0,123	0,132	0,138	0,148	0,143	0,138	0,139	0,128	3,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη