

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 17/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	17/10/23 0:00	3,53	3,38	0,14	1						0,95	0,95
	17/10/23 1:00	3,35	3,18	0,18	1						0,95	0,95
	17/10/23 2:00	3,26	2,84	0,42	1						0,95	0,95
	17/10/23 3:00	3,24	2,68	0,56	1						0,95	0,95
	17/10/23 4:00	3,18	2,49	0,69	1						0,95	0,95
	17/10/23 5:00	3,32	2,45	0,87	1						0,95	0,95
	17/10/23 6:00	3,65	2,78	0,87	1						0,95	0,95
	17/10/23 7:00	3,88	3,01	0,87	1						0,95	0,95
	17/10/23 8:00	4,08	3,14	0,93	1						0,95	0,95
	17/10/23 9:00	3,97	3,03	0,94	1						0,95	0,95
	17/10/23 10:00	3,80	2,86	0,94	1						0,95	0,95
	17/10/23 11:00	3,71	2,78	0,92	1						0,95	0,95
	17/10/23 12:00	3,77	2,86	0,91	1						0,95	0,95
	17/10/23 13:00	3,84	3,26	0,58	1						0,95	0,95
	17/10/23 14:00	3,86	3,22	0,64	1						0,95	0,95
	17/10/23 15:00	3,75	3,00	0,75	1						0,95	0,95
	17/10/23 16:00	3,72	2,82	0,89	1						0,95	0,95
	17/10/23 17:00	3,89	2,97	0,91	1						0,95	0,95
	17/10/23 18:00	4,40	3,48	0,93	1						0,95	0,69
	17/10/23 19:00	4,77	3,83	0,94		1					0,95	0,95
	17/10/23 20:00	4,59	3,65	0,94		1					0,95	0,95
	17/10/23 21:00	4,27	3,34	0,93		1					0,95	0,95
	17/10/23 22:00	3,82	2,92	0,90		1					0,95	0,95
	17/10/23 23:00	3,55	2,86	0,69		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.