

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 18/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	18/10/23 0:00	3,41	3,15	0,26		1					0,95	0,95	
	18/10/23 1:00	3,24	2,98	0,27		1					0,95	0,95	
	18/10/23 2:00	3,13	2,68	0,45		1					0,95	0,94	
	18/10/23 3:00	3,08	2,66	0,42		1					0,94	0,93	
	18/10/23 4:00	3,04	2,80	0,25		1					0,90	0,91	
	18/10/23 5:00	3,23	3,02	0,21		1					0,95	0,95	
	18/10/23 6:00	3,50	3,35	0,14		1					0,95	0,95	
	18/10/23 7:00	3,85	3,67	0,19		1					0,95	0,95	
	18/10/23 8:00	4,07	3,81	0,26	1	1					0,95	0,62	
	18/10/23 9:00	4,03	3,66	0,37	1	1					0,95	0,29	
	18/10/23 10:00	3,73	3,26	0,47		1					0,95	0,95	
	18/10/23 11:00	3,62	3,24	0,39		1					0,95	0,95	
	18/10/23 12:00	3,82	3,54	0,28		1					0,95	0,95	
	18/10/23 13:00	3,99	3,47	0,52		1					0,95	0,95	
	18/10/23 14:00	4,00	3,25	0,75		1					0,95	0,95	
	18/10/23 15:00	4,00	3,16	0,84		1					0,95	0,95	
	18/10/23 16:00	3,54	2,81	0,73		1					0,95	0,95	
	18/10/23 17:00	3,74	3,15	0,59		1					0,95	0,95	
	18/10/23 18:00	4,32	4,11	0,21		1					0,95	0,95	
	18/10/23 19:00	4,62	4,43	0,19		1					2	0,95	0,95
	18/10/23 20:00	4,46	4,21	0,25		1					1	0,95	0,95
	18/10/23 21:00	4,17	3,84	0,33		1					1	0,95	0,95
	18/10/23 22:00	3,82	3,41	0,40		1						0,95	0,95
	18/10/23 23:00	3,48	2,99	0,50		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 από τις 08:30 έως τις 10:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.