

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 17/10/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	17/10/23 0:00	19,64	16,70	2,94				1	1				1		5,09	6,73
	17/10/23 1:00	18,23	16,53	1,70				1	1						7,15	8,58
	17/10/23 2:00	17,50	16,19	1,31				1	1						6,50	7,78
	17/10/23 3:00	17,16	15,49	1,68				1	1						6,15	7,37
	17/10/23 4:00	17,24	14,93	2,31				1	1						6,24	7,45
	17/10/23 5:00	17,83	16,40	1,44				1	1						6,47	7,72
	17/10/23 6:00	20,14	19,43	0,71		1		1	1						6,93	8,40
	17/10/23 7:00	22,01	20,94	1,07		1		1	1					2	8,57	10,25
	17/10/23 8:00	23,02	22,79	0,23		1		1	1					4	8,70	10,39
	17/10/23 9:00	23,71	23,21	0,50		1		1	1					2	9,32	11,11
	17/10/23 10:00	23,27	23,10	0,17		1		1	1					1	7,37	8,35
	17/10/23 11:00	23,28	22,95	0,33				1	1	1					6,83	8,54
	17/10/23 12:00	23,87	23,51	0,35				1	1	1					8,35	9,95
	17/10/23 13:00	23,63	23,01	0,61				1	1	1					6,84	8,54
	17/10/23 14:00	21,72	20,18	1,54				1	1	1					5,45	6,71
	17/10/23 15:00	20,51	18,99	1,52				1	1	1					4,40	5,57
	17/10/23 16:00	20,88	19,61	1,27				1	1	1					4,62	5,77
	17/10/23 17:00	24,06	22,68	1,38				1	1	1					7,63	9,46
	17/10/23 18:00	27,72	26,79	0,93		1		1	1	1				1	9,88	11,88
	17/10/23 19:00	31,59	30,95	0,64		1		1	1	1				4	11,03	13,42
17/10/23 20:00	30,69	30,42	0,27		1		1	1	1				4	10,99	13,26	
17/10/23 21:00	28,54	28,53	0,01		1		1	1	1				2	10,22	12,18	
17/10/23 22:00	24,86	24,86	0,00		1		1	1	1					7,46	8,47	
17/10/23 23:00	21,91	21,91	0,00		1		1	1	1					4,54	5,34	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί παρέμεινε εκτός επικοινωνίας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων της G10 μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.