



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2023	00:00	4,55	3,24	1,31				1							1,31	1,30
	01:00	4,19	3,26	0,93				1							0,94	0,94
	02:00	4,00	3,25	0,75				1							0,76	0,75
	03:00	4,08	3,25	0,82				1							0,82	0,82
	04:00	4,09	3,26	0,83				1							0,83	0,84
	05:00	4,21	3,27	0,94				1							0,94	0,95
	06:00	4,90	3,34	1,55				1							1,54	1,56
	07:00	5,41	3,65	1,76				1							1,89	1,89
	08:00	5,53	4,29	1,24					1						1,38	1,26
	09:00	5,74	4,12	1,62					1						1,85	1,98
	10:00	5,47	4,28	1,20				1		1					1,39	1,34
	11:00	5,35	4,44	0,91				1		1					1,08	1,10
	12:00	5,60	4,65	0,95					1						1,96	1,96
	13:00	5,64	5,13	0,51				1		1					1,84	1,70
	14:00	5,83	5,20	0,63				1		1					1,49	1,49
	15:00	5,58	4,96	0,63				1		1					1,26	1,25
	16:00	5,42	4,57	0,84				1		1					1,08	1,07
	17:00	5,62	4,54	1,08				1		1					1,25	1,27
	18:00	6,52	5,37	1,16				1		1					2,09	2,12
	19:00	7,38	5,57	1,81				1		1					2,58	2,58
	20:00	7,26	5,41	1,86				1		1					2,55	2,55
	21:00	6,67	5,45	1,22				1		1					2,29	2,28
	22:00	5,79	4,89	0,90				1		1					1,49	1,47
	23:00	5,10	3,97	1,12				1		1					1,17	1,19

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης