



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023	00:00	4,51	3,36	1,15					1						1,29	1,26
	01:00	4,23	3,30	0,93					1						0,98	0,97
	02:00	4,07	3,41	0,66					1						0,83	0,81
	03:00	4,05	3,56	0,49					1						0,79	0,78
	04:00	4,02	3,35	0,67					1						0,76	0,76
	05:00	4,25	3,29	0,96					1						0,98	0,98
	06:00	4,81	3,36	1,45					1						1,53	1,54
	07:00	5,39	3,60	1,79					1						1,88	1,88
	08:00	5,95	4,15	1,80			1		1						1,85	1,84
	09:00	6,53	4,39	2,14			1		1						2,13	2,15
	10:00	6,71	4,41	2,31			1		1						2,33	2,32
	11:00	6,38	4,35	2,03			1		1						2,07	2,04
	12:00	5,97	4,38	1,59			1		1						1,66	1,63
	13:00	5,80	4,41	1,39			1		1						1,45	1,46
	14:00	5,45	4,21	1,24			1		1						1,64	1,68
	15:00	5,17	4,34	0,83					1						1,81	1,80
	16:00	4,97	4,19	0,79					1						1,62	1,68
	17:00	5,54	4,99	0,55			1		1						1,44	1,39
	18:00	6,47	5,73	0,74			1		1						2,02	2,04
	19:00	7,55	6,74	0,81	1		1		1						2,33	2,29
	20:00	7,41	6,54	0,87	1		1		1						2,11	2,05
	21:00	6,75	5,56	1,18	1		1		1						1,98	2,00
	22:00	5,80	5,12	0,67			1		1						1,49	1,47
	23:00	5,11	4,53	0,58			1		1						0,98	0,98

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης