



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 17/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,25	5,11	1,14	1	1					2,65
	01:00	5,73	4,41	1,31	1					1	2,65
	02:00	5,67	4,07	1,60	1					1	2,65
	03:00	5,64	4,21	1,42	1					1	2,65
	04:00	5,77	4,18	1,59	1					1	2,65
	05:00	6,50	5,14	1,37	1					1	2,65
	06:00	5,85	4,37	1,48	1					1	2,65
	07:00	6,32	5,32	1,01	1					2	2,65
	08:00	6,73	6,24	0,49	1	1					2,65
	09:00	6,38	6,35	0,04	1	1					0,49
	10:00	6,37	6,37	0,00	1	1					2,65
	11:00	6,60	6,60	0,00	1	1					2,65
	12:00	6,96	6,88	0,08	1	1					2,65
	13:00	6,83	6,81	0,03	1	1					2,65
	14:00	6,52	6,51	0,01	1	1					2,65
	15:00	6,58	6,58	0,00	1	1					2,65
	16:00	6,19	6,19	0,00	1	1					2,65
	17:00	6,65	6,65	0,00	1	1					2,65
	18:00	7,14	7,12	0,02	1	1					2,65
	19:00	7,74	7,73	0,01	1	1					2,65
	20:00	7,57	7,19	0,38	1	1					2,65
	21:00	6,99	6,19	0,80	1	1					2,65
	22:00	6,48	5,36	1,12	1	1					2,65
	23:00	5,96	4,23	1,73	1					1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 09:07-09:56 το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω εργασιών στο δίκτυο.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης