



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 18/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,89	4,04	1,86	1					1	2,65
	01:00	5,87	4,37	1,50	1					1	2,65
	02:00	5,52	4,86	0,66	1					2	1,72
	03:00	5,20	4,67	0,53	1					2	1,00
	04:00	5,02	4,51	0,51	1					2	1,00
	05:00	5,26	4,59	0,67	1					2	1,10
	06:00	5,61	4,20	1,41	1					1	2,00
	07:00	5,75	3,65	2,10	1						2,56
	08:00	5,95	4,63	1,32	1					2	1,62
	09:00	5,57	4,43	1,14	1					2	1,45
	10:00	5,80	4,83	0,98	1					2	1,15
	11:00	6,38	6,09	0,29	1		1				0,60
	12:00	6,46	5,94	0,52	1		1				0,60
	13:00	6,13	5,71	0,42	1		1				0,60
	14:00	5,80	5,33	0,47	1		1				0,60
	15:00	6,16	5,68	0,48	1		1				0,60
	16:00	6,34	5,88	0,47	1		1				0,60
	17:00	6,08	5,58	0,50	1		1				0,60
	18:00	6,57	6,19	0,38	1		1				0,80
	19:00	7,40	7,10	0,30	1		1				1,00
	20:00	7,38	7,06	0,33	1		1				2,51
	21:00	6,60	6,15	0,45	1		1				2,65
	22:00	6,51	6,05	0,45	1		1				2,65
	23:00	6,24	5,89	0,34	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ ήταν περιορισμένο λόγω αστάθειας ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης