

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7						
18/10/23 0:00	86,80	61,82	24,97	0,00	1	1			1																	29,38	26,03	
18/10/23 1:00	81,50	61,15	20,35	0,00	1	1			1																		24,85	24,43
18/10/23 2:00	78,51	59,61	18,90	0,00	1	1			1																		26,82	23,56
18/10/23 3:00	76,64	63,38	13,26	0,00	1	1			1																		22,58	20,78
18/10/23 4:00	76,73	60,79	15,94	0,00	1	1			1																		20,99	18,95
18/10/23 5:00	80,46	63,08	17,38	0,00	1	1			1																		23,21	22,75
18/10/23 6:00	88,76	77,05	11,72	0,00	1	1			1																		23,82	19,63
18/10/23 7:00	99,45	87,60	11,80	0,05	1	1			1	1																	21,55	19,77
18/10/23 8:00	107,67	96,01	11,57	0,09	1	1			1	1																	27,93	28,07
18/10/23 9:00	114,93	110,17	4,66	0,09	1	1			1	1																	33,87	33,99
18/10/23 10:00	114,97	108,27	5,98	0,72	1	1			1	1																	33,85	33,77
18/10/23 11:00	127,56	106,63	7,74	13,19	1	1			1	1																	34,95	35,09
18/10/23 12:00	128,56	100,44	14,76	13,36	1	1			1	1																	36,15	35,55
18/10/23 13:00	128,87	93,03	22,08	13,76	1	1			1	1																	31,24	24,24
18/10/23 14:00	123,80	92,02	22,82	8,96	1	1			1	1																	26,65	27,96
18/10/23 15:00	119,87	88,56	21,84	9,47	1	1			1	1																	46,58	35,24
18/10/23 16:00	117,22	86,48	23,06	7,68	1	1			1																		47,60	35,16
18/10/23 17:00	118,46	91,05	23,67	3,74	1	1			1																		45,31	34,44
18/10/23 18:00	121,56	94,22	27,11	0,23	1	1			1	1																	45,96	35,80
18/10/23 19:00	125,88	93,36	32,52	0,00	1	1			1	1																	43,29	37,76
18/10/23 20:00	125,03	90,02	35,00	0,00	1	1			1	1																	44,03	37,45
18/10/23 21:00	115,69	87,16	28,54	0,00	1	1			1	1																	47,32	34,58
18/10/23 22:00	102,81	79,45	23,36	0,00	1	1			1																		36,85	28,51
18/10/23 23:00	91,76	72,56	19,21	0,00	1	1			1																		33,58	27,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω άστατου καιρού.
2. Λειτουργία AEP2 λόγω διακύμανσης αέργων D4 ΑΗΣ για ασφάλεια Συστήματος.