



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 17/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,44	2,11	0,34	0,00	1						1			0,93	0,92
	01:00	2,24	1,92	0,31	0,00	1				1					0,84	0,81
	02:00	2,08	1,80	0,28	0,00								1		0,73	0,73
	03:00	2,05	1,80	0,25	0,00								1		0,64	0,64
	04:00	2,06	1,81	0,26	0,00								1		0,65	0,65
	05:00	2,06	1,79	0,27	0,00								1		0,69	0,70
	06:00	2,15	1,87	0,28	0,00								1		0,72	0,72
	07:00	2,36	2,07	0,29	0,01								1		0,74	0,75
	08:00	2,56	2,25	0,31	0,00								1		0,80	0,81
	09:00	2,60	2,26	0,34	0,00						1		1		0,87	0,87
	10:00	2,80	2,46	0,34	0,00						1		1		0,88	0,87
	11:00	3,00	2,64	0,36	0,00						1		1		0,94	0,94
	12:00	2,86	2,52	0,34	0,00						1		1		0,91	0,89
	13:00	2,79	2,43	0,36	0,00	1							1		0,91	0,93
	14:00	2,82	2,49	0,33	0,00	1							1		0,90	0,88
	15:00	2,67	2,33	0,34	0,00	1							1		0,88	0,86
	16:00	2,57	2,24	0,33	0,00	1							1		0,87	0,86
	17:00	2,76	2,45	0,31	0,00	1							1		0,80	0,80
	18:00	3,09	2,75	0,34	0,00	1							1		0,88	0,89
	19:00	3,52	3,16	0,37	0,00	1							1		0,97	0,97
	20:00	3,45	2,61	0,84	0,00	1							1		0,99	0,99
	21:00	3,14	2,63	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99
	22:00	2,93	2,77	0,16	0,00	1							1		0,98	0,98
	23:00	2,61	2,57	0,04	0,00	1							1		0,98	0,98

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης