

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη 18/10/2023 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,37 | 2,35 | 0,02 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,89 | 0,88 |
| | 01:00 | 2,18 | 2,17 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 02:00 | 1,98 | 1,97 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 03:00 | 1,99 | 1,77 | 0,22 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 04:00 | 1,96 | 1,89 | 0,08 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,61 | 0,62 |
| | 05:00 | 1,98 | 1,97 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 06:00 | 2,15 | 2,15 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,58 | 0,57 |
| | 07:00 | 2,33 | 2,31 | 0,02 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,62 | 0,63 |
| | 08:00 | 2,71 | 2,62 | 0,09 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,69 | 0,69 |
| | 09:00 | 2,19 | 2,11 | 0,07 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 10:00 | 3,05 | 3,04 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 0,49 | 0,31 |
| | 11:00 | 3,03 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | 0,70 | 0,79 |
| | 12:00 | 3,01 | 2,89 | 0,12 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | 0,68 | 0,65 |
| | 13:00 | 2,92 | 2,70 | 0,21 | 0,01 | 1 | | | | | | | | 1 | 0,77 | 0,76 |
| | 14:00 | 2,84 | 2,54 | 0,29 | 0,01 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,79 | 0,81 |
| | 15:00 | 2,68 | 2,34 | 0,33 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,97 |
| | 16:00 | 2,76 | 2,38 | 0,38 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,94 | 0,93 |
| | 17:00 | 2,95 | 2,43 | 0,51 | 0,01 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,93 | 0,93 |
| | 18:00 | 3,12 | 2,50 | 0,60 | 0,02 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,98 |
| | 19:00 | 3,57 | 2,94 | 0,63 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| 20:00 | 3,40 | 2,78 | 0,62 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 21:00 | 3,21 | 2,63 | 0,58 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 22:00 | 2,94 | 2,46 | 0,48 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 | |
| 23:00 | 2,60 | 2,04 | 0,56 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,98 | 0,98 | |

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 09:00-10:00 παρατηρήθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ λόγω σφάλματος γης στη Γραμμή P230

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |