

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 19/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	19/10/23 0:00	3,34	2,86	0,48		1					0,95	0,95
	19/10/23 1:00	3,17	2,42	0,75		1					0,95	0,95
	19/10/23 2:00	3,12	2,53	0,59		1					0,94	0,94
	19/10/23 3:00	3,05	2,54	0,51		1					0,92	0,92
	19/10/23 4:00	3,03	2,38	0,65		1					0,90	0,89
	19/10/23 5:00	3,16	2,73	0,42		1					0,94	0,94
	19/10/23 6:00	3,45	2,89	0,55		1					0,95	0,95
	19/10/23 7:00	3,72	3,02	0,70		1					0,95	0,95
	19/10/23 8:00	3,75	3,26	0,50		1					0,95	0,95
	19/10/23 9:00	3,61	3,20	0,41		1					0,95	0,95
	19/10/23 10:00	3,57	3,17	0,40		1					0,95	0,95
	19/10/23 11:00	3,53	3,11	0,43		1					0,95	0,95
	19/10/23 12:00	3,47	3,07	0,40		1					0,95	0,95
	19/10/23 13:00	3,51	3,20	0,31		1					0,95	0,95
	19/10/23 14:00	3,39	2,84	0,55	1						0,92	0,73
	19/10/23 15:00	3,33	2,88	0,45	1						0,95	0,95
	19/10/23 16:00	3,44	2,98	0,46	1						0,95	0,95
	19/10/23 17:00	3,62	3,23	0,39	1						0,95	0,95
	19/10/23 18:00	4,10	3,87	0,24	1						0,95	0,95
	19/10/23 19:00	4,51	4,38	0,13	1					1	0,95	0,95
	19/10/23 20:00	4,36	4,33	0,03	1					1	0,95	0,95
	19/10/23 21:00	4,09	4,03	0,06	1					1	0,95	0,95
	19/10/23 22:00	3,78	3,69	0,09	1						0,95	0,95
	19/10/23 23:00	3,45	3,42	0,04	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.