

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | Πέμπτη, 19 Οκτώβριος 2023 | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|---|---------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) | | | | | | |
| | | | | | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | DIESEL 1 | | | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 |
| 19/10/23 0:00 | 84,52 | 63,97 | 20,55 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 31,18 | 25,30 |
| 19/10/23 1:00 | 79,75 | 61,23 | 18,52 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 27,32 | 22,22 |
| 19/10/23 2:00 | 76,31 | 63,14 | 13,17 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 23,55 | 18,65 |
| 19/10/23 3:00 | 74,94 | 64,29 | 10,64 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 20,61 | 17,09 |
| 19/10/23 4:00 | 74,57 | 66,07 | 8,50 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 17,15 | 16,70 |
| 19/10/23 5:00 | 77,80 | 69,83 | 7,97 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 19,84 | 19,89 |
| 19/10/23 6:00 | 86,92 | 80,12 | 6,79 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 22,34 | 21,77 |
| 19/10/23 7:00 | 98,01 | 90,92 | 6,74 | 0,35 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26,66 | 26,90 |
| 19/10/23 8:00 | 107,99 | 95,24 | 7,28 | 5,47 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 31,58 | 31,77 |
| 19/10/23 9:00 | 118,47 | 98,91 | 8,06 | 11,50 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 35,53 | 35,52 |
| 19/10/23 10:00 | 121,96 | 92,94 | 14,28 | 14,75 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 35,50 | 35,15 |
| 19/10/23 11:00 | 122,78 | 85,50 | 20,32 | 16,95 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 37,32 | 36,83 |
| 19/10/23 12:00 | 123,32 | 81,93 | 23,54 | 17,85 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 42,49 | 36,96 |
| 19/10/23 13:00 | 122,79 | 80,80 | 24,47 | 17,51 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 46,24 | 36,85 |
| 19/10/23 14:00 | 120,51 | 78,12 | 25,65 | 16,74 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 46,06 | 36,15 |
| 19/10/23 15:00 | 115,69 | 74,68 | 26,10 | 14,91 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 41,45 | 34,77 |
| 19/10/23 16:00 | 114,64 | 73,59 | 28,96 | 12,09 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 46,66 | 34,32 |
| 19/10/23 17:00 | 115,35 | 79,19 | 30,29 | 5,88 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48,26 | 34,55 |
| 19/10/23 18:00 | 119,82 | 85,90 | 33,62 | 0,30 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 48,34 | 35,90 |
| 19/10/23 19:00 | 124,63 | 92,22 | 32,41 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 47,40 | 37,34 |
| 19/10/23 20:00 | 120,61 | 93,98 | 26,63 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 42,83 | 36,17 |
| 19/10/23 21:00 | 110,85 | 89,96 | 20,89 | 0,00 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 34,24 | 32,26 |
| 19/10/23 22:00 | 98,72 | 76,52 | 22,19 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 34,67 | 29,66 |
| 19/10/23 23:00 | 89,20 | 71,58 | 17,62 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 30,64 | 26,76 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 για ασφάλεια Συστήματος λόγω βλάβης στο ρυθμιστή στροφών της D4 ΑΗΣ.