



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 19/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,33	1,71	0,61	0,00	1				1					0,91	0,90
	01:00	2,13	1,65	0,48	0,00	1				1					0,82	0,82
	02:00	1,98	1,71	0,27	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	1,96	1,61	0,35	0,00	1									0,69	0,69
	04:00	1,93	1,62	0,31	0,01	1									0,68	0,69
	05:00	1,97	1,69	0,28	0,00	1							1		0,37	0,27
	06:00	2,12	1,79	0,33	0,00	1									0,68	0,69
	07:00	2,36	2,03	0,33	0,00	1									0,74	0,74
	08:00	2,61	2,26	0,35	0,00	1					1				0,82	0,82
	09:00	2,68	2,19	0,49	0,00	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,74	2,28	0,45	0,01	1					1				0,94	0,94
	11:00	2,71	2,30	0,40	0,01	1					1				0,96	0,96
	12:00	2,69	2,34	0,34	0,00	1					1				0,95	0,95
	13:00	2,71	2,34	0,36	0,01	1					1				0,93	0,93
	14:00	2,62	2,28	0,33	0,01	1					1				0,95	0,95
	15:00	2,57	2,28	0,28	0,01	1					1				0,90	0,90
	16:00	2,54	2,15	0,38	0,01	1					1				0,88	0,88
	17:00	2,62	2,26	0,35	0,01	1					1				0,88	0,88
	18:00	2,88	2,68	0,18	0,01	1					1		1		0,90	0,90
19:00	3,40	3,02	0,38	0,00	1					1		1		0,96	0,96	
20:00	3,35	2,85	0,50	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
21:00	3,17	2,65	0,52	0,00	1					1		1		0,98	0,98	
22:00	2,89	2,40	0,48	0,01	1							1		0,98	0,98	
23:00	2,59	2,03	0,56	0,01	1							1		0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 04:00-05:00 έγινε πλήση της μονάδας G1 από τον Σταθμό

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης