

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή 20/10/2023 | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|----------------------|-----|----------|---|--|------|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85 | 1,1 | 1,1 | | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | G8 | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) | |
| Παρασκευή | 20/10/23 0:00 | 3,36 | 3,32 | 0,04 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 1:00 | 3,15 | 3,04 | 0,11 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 2:00 | 3,11 | 3,07 | 0,05 | 1 | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 20/10/23 3:00 | 3,06 | 3,02 | 0,04 | 1 | | | | | | 0,92 | 0,92 | |
| | 20/10/23 4:00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,91 | 0,91 | |
| | 20/10/23 5:00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,94 | |
| | 20/10/23 6:00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 7:00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 8:00 | 3,68 | 3,68 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 9:00 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 10:00 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 11:00 | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 12:00 | 3,40 | 3,39 | 0,01 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 13:00 | 3,45 | 3,44 | 0,01 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 14:00 | 3,39 | 3,35 | 0,03 | 1 | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 20/10/23 15:00 | 3,36 | 3,32 | 0,04 | 1 | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 20/10/23 16:00 | 3,39 | 3,37 | 0,02 | 1 | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 20/10/23 17:00 | 3,73 | 3,73 | 0,00 | 1 | | | | | | 0,95 | 0,95 | |
| | 20/10/23 18:00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20/10/23 19:00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20/10/23 20:00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20/10/23 21:00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20/10/23 22:00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 20/10/23 23:00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.