

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 21/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	21/10/23 0:00	3,32	3,31	0,01	1						0,95	0,95	
	21/10/23 1:00	3,20	3,19	0,01	1						0,95	0,95	
	21/10/23 2:00	3,15	3,13	0,02	1						0,95	0,95	
	21/10/23 3:00	3,11	3,04	0,07	1						0,94	0,95	
	21/10/23 4:00	3,10	3,01	0,10	1						0,94	0,94	
	21/10/23 5:00	3,14	3,05	0,08	1						0,94	0,94	
	21/10/23 6:00	3,40	3,32	0,08	1						0,95	0,95	
	21/10/23 7:00	3,58	3,50	0,08	1						0,95	0,95	
	21/10/23 8:00	3,72	3,62	0,09	1						0,95	0,95	
	21/10/23 9:00	3,70	3,55	0,15	1						0,95	0,95	
	21/10/23 10:00	3,51	3,26	0,25	1						0,95	0,95	
	21/10/23 11:00	3,38	3,11	0,27	1						0,95	0,95	
	21/10/23 12:00	3,49	3,23	0,26	1						0,95	0,95	
	21/10/23 13:00	3,48	3,30	0,18	1						0,95	0,95	
	21/10/23 14:00	3,43	3,26	0,18	1						0,95	0,95	
	21/10/23 15:00	3,30	3,16	0,14	1						0,95	0,95	
	21/10/23 16:00	3,39	3,31	0,08	1						0,95	0,95	
	21/10/23 17:00	3,67	3,58	0,09	1						0,95	0,95	
	21/10/23 18:00	4,16	4,05	0,11	1						0,95	0,95	
	21/10/23 19:00	4,50	4,42	0,08	1						1	0,95	0,95
	21/10/23 20:00	4,32	4,21	0,11	1						1	0,95	0,95
	21/10/23 21:00	4,00	3,96	0,04	1						1	0,95	0,95
	21/10/23 22:00	3,73	3,69	0,04	1							0,95	0,95
	21/10/23 23:00	3,47	3,41	0,06	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.