

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 22/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	22/10/23 0:00	3,31	3,28	0,04	1						0,95	0,95	
	22/10/23 1:00	3,20	3,17	0,03	1						0,95	0,95	
	22/10/23 2:00	3,07	3,06	0,01	1						0,92	0,92	
	22/10/23 3:00	3,01	3,00	0,01	1						0,87	0,87	
	22/10/23 4:00	3,01	3,00	0,01	1						0,85	0,85	
	22/10/23 5:00	3,08	3,08	0,00	1						0,91	0,91	
	22/10/23 6:00	3,29	3,29	0,00	1						0,93	0,93	
	22/10/23 7:00	3,56	3,56	0,00	1	1					0,90	0,51	
	22/10/23 8:00	3,54	3,54	0,00	1	1					0,95	0,38	
	22/10/23 9:00	3,49	3,49	0,00	1						0,94	0,94	
	22/10/23 10:00	3,38	3,38	0,00	1						0,92	0,92	
	22/10/23 11:00	3,35	3,35	0,00	1						0,94	0,94	
	22/10/23 12:00	3,41	3,40	0,01	1						0,94	0,94	
	22/10/23 13:00	3,34	3,34	0,00	1						0,95	0,95	
	22/10/23 14:00	3,18	3,17	0,01	1						0,95	0,95	
	22/10/23 15:00	3,05	3,04	0,01	1						0,91	0,91	
	22/10/23 16:00	3,14	3,14	0,00	1						0,93	0,93	
	22/10/23 17:00	3,41	3,41	0,00	1						0,95	0,95	
	22/10/23 18:00	3,83	3,83	0,00	1						0,95	0,95	
	22/10/23 19:00	4,13	4,06	0,07	1						1	0,95	0,95
	22/10/23 20:00	3,95	3,91	0,04	1						1	0,95	0,95
	22/10/23 21:00	3,72	3,72	0,00	1							0,95	0,95
	22/10/23 22:00	3,46	3,45	0,01	1							0,95	0,95
	22/10/23 23:00	3,28	3,23	0,05	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.