



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023 | 00:00 | 4,64 | 4,60 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | | 0,78 | 0,87 |
| | 01:00 | 4,21 | 4,11 | 0,10 | | | | | 1 | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 02:00 | 4,07 | 3,81 | 0,26 | | | | | 1 | | | | | | 0,82 | 0,82 |
| | 03:00 | 4,04 | 3,66 | 0,38 | | | | | 1 | | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 04:00 | 4,07 | 3,63 | 0,44 | | | | | 1 | | | | | | 0,80 | 0,81 |
| | 05:00 | 4,28 | 3,75 | 0,52 | | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 1,02 |
| | 06:00 | 4,88 | 4,04 | 0,84 | | | | | 1 | | | | | | 1,31 | 1,32 |
| | 07:00 | 5,53 | 4,21 | 1,32 | | | | | 1 | | | | | | 1,49 | 1,49 |
| | 08:00 | 5,73 | 4,27 | 1,46 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,49 | 1,49 |
| | 09:00 | 6,07 | 4,48 | 1,59 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,63 | 1,63 |
| | 10:00 | 5,89 | 4,40 | 1,49 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,49 | 1,49 |
| | 11:00 | 5,85 | 4,38 | 1,47 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,48 | 1,47 |
| | 12:00 | 6,30 | 4,71 | 1,59 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,68 | 1,70 |
| | 13:00 | 6,45 | 5,22 | 1,24 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,74 | 1,74 |
| | 14:00 | 5,62 | 4,40 | 1,22 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,31 | 1,30 |
| | 15:00 | 4,89 | 3,61 | 1,28 | | | | | 1 | | | | | | 1,29 | 1,31 |
| | 16:00 | 4,91 | 3,67 | 1,24 | | | | | 1 | | | | | | 1,31 | 1,32 |
| | 17:00 | 5,42 | 3,97 | 1,45 | | | | | 1 | | | | | | 1,46 | 1,46 |
| | 18:00 | 6,47 | 5,13 | 1,34 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,51 | 1,51 |
| | 19:00 | 7,36 | 5,57 | 1,79 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,84 | 1,84 |
| | 20:00 | 7,31 | 5,34 | 1,98 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,98 | 1,98 |
| | 21:00 | 6,70 | 4,89 | 1,81 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,81 | 1,83 |
| | 22:00 | 5,91 | 4,45 | 1,47 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,48 | 1,47 |
| | 23:00 | 5,27 | 4,12 | 1,14 | | | | | 1 | | | | | | 1,16 | 1,15 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης