



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023	00:00	4,72	3,57	1,15					1						1,15	1,15
	01:00	4,46	3,48	0,98					1						0,98	0,98
	02:00	4,28	3,34	0,94					1						0,95	0,95
	03:00	4,19	3,29	0,90					1						0,91	0,90
	04:00	4,14	3,26	0,88					1						0,88	0,88
	05:00	4,34	3,40	0,95					1						0,95	0,95
	06:00	4,69	3,66	1,03					1						1,03	1,05
	07:00	5,05	3,94	1,11					1						1,11	1,11
	08:00	5,39	4,21	1,18					1						1,19	1,19
	09:00	5,74	4,48	1,26	1				1						1,26	1,26
	10:00	5,68	4,46	1,22	1				1						1,25	1,25
	11:00	5,64	4,51	1,13	1				1						1,24	1,24
	12:00	5,64	4,54	1,10	1				1						1,21	1,21
	13:00	5,74	4,88	0,86	1				1						1,27	1,26
	14:00	5,36	4,76	0,60	1				1						1,05	1,04
	15:00	4,90	4,09	0,82					1						1,04	1,05
	16:00	4,96	4,21	0,74					1						1,28	1,28
	17:00	5,53	4,71	0,81	1				1						1,22	1,23
	18:00	6,61	5,63	0,98	1				1						1,53	1,56
	19:00	7,65	6,38	1,27	1		1		1						2,06	2,06
	20:00	7,24	5,82	1,42	1		1		1						1,89	1,89
	21:00	6,61	4,98	1,63	1				1						1,81	1,82
	22:00	5,92	4,55	1,37	1				1						1,56	1,55
	23:00	5,34	4,03	1,30					1						1,33	1,33

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης