



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023	00:00	4,82	3,69	1,13					1						1,16	1,18
	01:00	4,49	3,51	0,98					1						1,01	1,03
	02:00	4,25	3,27	0,97					1						0,98	0,98
	03:00	4,23	3,31	0,91					1						0,93	0,92
	04:00	4,12	3,31	0,81					1						0,87	0,86
	05:00	4,24	3,56	0,68					1						0,94	0,94
	06:00	4,48	3,85	0,63					1						1,13	1,13
	07:00	4,80	3,97	0,83					1						1,29	1,32
	08:00	5,33	4,30	1,03					1						1,52	1,54
	09:00	5,98	4,79	1,19	1				1						1,35	1,37
	10:00	5,70	4,51	1,19	1				1						1,23	1,23
	11:00	5,38	4,41	0,97	1				1						1,00	1,04
	12:00	5,58	4,42	1,16	1				1						1,21	1,23
	13:00	5,17	4,38	0,79	1				1						0,88	0,86
	14:00	4,90	4,44	0,46	1				1						0,62	0,62
	15:00	4,61	4,02	0,59					1						1,21	1,24
	16:00	4,63	3,94	0,69					1						1,23	1,23
	17:00	5,12	4,47	0,64					1						1,38	1,38
	18:00	6,14	5,77	0,37	1				1						1,47	1,40
	19:00	7,06	6,51	0,55	1		1		1						1,70	1,70
	20:00	6,93	6,57	0,36	1		1		1						1,52	1,52
	21:00	6,30	5,69	0,62	1		1		1						1,44	1,45
	22:00	5,74	5,37	0,37	1				1						1,46	1,42
	23:00	5,04	4,82	0,22					1						1,35	1,36

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης