

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 20/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	20/10/23 0:00	9,94	9,58	0,36				1		1	0,65
	20/10/23 1:00	9,36	9,30	0,06				1		1	0,07
	20/10/23 2:00	9,10	9,10	0,00				1		1	0,00
	20/10/23 3:00	8,89	8,89	0,00				1		1	0,00
	20/10/23 4:00	8,97	8,97	0,00				1		1	0,00
	20/10/23 5:00	9,19	9,19	0,00				1		1	0,00
	20/10/23 6:00	10,23	10,23	0,00				1		1	0,94
	20/10/23 7:00	11,17	11,17	0,00				1		1	1,88
	20/10/23 8:00	11,02	11,01	0,01				1		1	1,73
	20/10/23 9:00	11,86	11,78	0,08				1		1	2,57
	20/10/23 10:00	11,24	11,01	0,23				1		1	1,95
	20/10/23 11:00	10,76	10,05	0,72				1		1	1,47
	20/10/23 12:00	10,53	9,57	0,96				1		1	1,24
	20/10/23 13:00	10,51	9,65	0,87				1		1	1,22
	20/10/23 14:00	10,62	9,93	0,69				1		1	1,33
	20/10/23 15:00	9,95	9,49	0,46				1		1	0,00
	20/10/23 16:00	10,26	9,56	0,70				1		1	0,00
	20/10/23 17:00	11,35	10,56	0,78				1		1	1,08
	20/10/23 18:00	12,88	11,44	1,44				1		1	2,61
	20/10/23 19:00	14,42	13,34	1,08				1		1	4,16
	20/10/23 20:00	14,35	13,29	1,06				1		1	4,08
	20/10/23 21:00	13,36	12,15	1,21			1			1	3,09
	20/10/23 22:00	12,02	10,59	1,43			1			1	1,75
20/10/23 23:00	11,03	9,74	1,29				1		1	1,74	

Παρατηρήσεις: _____

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.