

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 21/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	21/10/23 0:00	10,13	9,23	0,90				1		1	0,84
	21/10/23 1:00	9,57	8,67	0,90				1		1	0,28
	21/10/23 2:00	9,01	7,36	1,65						1	2,87
	21/10/23 3:00	8,86	7,03	1,83						1	2,72
	21/10/23 4:00	8,72	7,03	1,70						1	2,58
	21/10/23 5:00	8,98	7,73	1,26						1	2,84
	21/10/23 6:00	9,78	8,96	0,82						1	3,42
	21/10/23 7:00	10,37	9,60	0,77				1		1	1,08
	21/10/23 8:00	11,54	10,62	0,92				1		1	2,25
	21/10/23 9:00	11,72	10,59	1,13				1		1	2,43
	21/10/23 10:00	11,44	10,26	1,18				1		1	2,15
	21/10/23 11:00	11,19	10,01	1,18				1		1	1,90
	21/10/23 12:00	11,31	10,14	1,16				1		1	2,02
	21/10/23 13:00	11,25	9,86	1,39				1		1	1,96
	21/10/23 14:00	10,92	9,44	1,48				1		1	1,63
	21/10/23 15:00	10,45	9,26	1,19				1		1	1,16
	21/10/23 16:00	10,62	9,45	1,17				1		1	1,33
	21/10/23 17:00	11,78	10,43	1,35				1		1	2,49
	21/10/23 18:00	13,31	12,02	1,29				1		1	4,02
	21/10/23 19:00	14,57	13,55	1,02				1		1	5,10
	21/10/23 20:00	13,94	13,13	0,82				1		1	4,65
	21/10/23 21:00	13,20	12,58	0,63				1		1	3,91
	21/10/23 22:00	12,15	11,53	0,62				1		1	2,86
	21/10/23 23:00	11,05	10,41	0,64				1		1	1,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.