

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 22/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	22/10/23 0:00	10,20	9,59	0,61				1		1	0,91
	22/10/23 1:00	9,61	9,12	0,49						1	3,36
	22/10/23 2:00	9,18	8,66	0,51						1	3,04
	22/10/23 3:00	8,89	8,60	0,29						1	2,75
	22/10/23 4:00	8,77	8,43	0,33						1	2,63
	22/10/23 5:00	8,89	8,66	0,23						1	2,75
	22/10/23 6:00	9,40	9,32	0,09				1		1	0,11
	22/10/23 7:00	9,45	9,45	0,00				1		1	0,16
	22/10/23 8:00	10,26	10,12	0,14				1		1	0,97
	22/10/23 9:00	11,02	11,00	0,02				1		1	1,73
	22/10/23 10:00	11,03	10,98	0,05	1			1			3,75
	22/10/23 11:00	11,09	11,00	0,09				1		1	1,80
	22/10/23 12:00	11,17	11,17	0,00				1		1	1,88
	22/10/23 13:00	10,91	10,91	0,00				1		1	1,62
	22/10/23 14:00	10,12	10,12	0,00				1		1	0,83
	22/10/23 15:00	9,91	9,91	0,00	1			1			2,63
	22/10/23 16:00	10,52	10,52	0,00	1			1			3,25
	22/10/23 17:00	11,50	11,50	0,00	1			1	1		1,08
	22/10/23 18:00	12,69	12,69	0,00	1			1	1		2,26
	22/10/23 19:00	14,02	14,02	0,00	1			1	1		3,60
22/10/23 20:00	13,91	13,91	0,00	1			1	1		3,48	
22/10/23 21:00	12,90	12,90	0,00	1			1	1		2,47	
22/10/23 22:00	11,77	11,77	0,00	1			1	1		1,34	
22/10/23 23:00	10,71	10,71	0,00	1			1	1		0,28	

Παρατηρήσεις: _____

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.