

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
20/10/23 0:00	82,26	64,54	17,72	0,00	1	1									1	0		1	1			1		1	32,47	24,65	
20/10/23 1:00	78,22	61,17	17,05	0,00	1	1									1	0		1	1						28,67	20,29	
20/10/23 2:00	75,53	59,10	16,43	0,00	1	1			1						1	0		1	1						26,02	20,68	
20/10/23 3:00	74,10	62,13	11,97	0,00	1	1			1							0		1	1						28,51	22,00	
20/10/23 4:00	74,07	64,52	9,55	0,00	1	1			1							0		1	1				1		26,52	16,37	
20/10/23 5:00	76,60	71,46	5,15	0,00	1	1	1		1						0		1	1	1			1			19,19	18,50	
20/10/23 6:00	84,79	81,26	3,53	0,00	1	1			1							0		1	1			1	1		19,53	19,25	
20/10/23 7:00	95,07	92,89	1,84	0,34	1	1			1							0		1	1			1	1		27,01	27,00	
20/10/23 8:00	105,21	98,90	0,78	5,54	1	1			1							0	1	1	1				1	1	28,33	28,02	
20/10/23 9:00	115,98	104,59	0,27	11,12	1	1			1							0	1	1	1					1	1	33,85	33,96
20/10/23 10:00	120,07	105,63	0,34	14,10	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	35,21	35,15
20/10/23 11:00	119,99	103,71	0,39	15,89	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	33,22	33,15
20/10/23 12:00	121,23	103,73	0,74	16,76	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	33,58	33,42
20/10/23 13:00	122,46	104,91	0,77	16,78	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	34,52	34,37
20/10/23 14:00	120,53	103,77	0,80	15,96	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	33,43	33,29
20/10/23 15:00	115,33	100,45	0,74	14,14	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	24,42	21,22
20/10/23 16:00	113,25	101,97	0,41	10,87	1	1			1	1					1	0		1	1	1				1	1	19,19	19,31
20/10/23 17:00	113,40	108,54	0,16	4,70	1	1			1	1						0		1	1	1				1	1	24,85	24,72
20/10/23 18:00	118,46	118,24	0,01	0,21	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	32,85	33,12
20/10/23 19:00	123,92	123,92	0,00	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	37,17	37,15
20/10/23 20:00	119,00	119,00	0,00	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	34,48	34,30
20/10/23 21:00	108,89	108,85	0,04	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	24,57	24,41
20/10/23 22:00	97,91	97,77	0,14	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	22,36	22,46
20/10/23 23:00	89,04	88,96	0,07	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	21,47	21,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω βλάβης D3 ΑΗΣ για ισόπωση κατανομή φορτίου ΑΗΣ-ΘΗΣ