

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
22/10/23 0:00	83,35	83,21	0,14	0,00	1	1			1							0		1	1		1		1	20,04	19,98
22/10/23 1:00	79,08	78,99	0,09	0,00	1	1			1							0		1	1		1		1	15,88	15,80
22/10/23 2:00	76,28	76,28	0,00	0,00	1	1			1							0		1	1		1		1	13,00	13,00
22/10/23 3:00	73,61	73,61	0,00	0,00	1	1			1							0		1	1		1			14,21	14,28
22/10/23 4:00	73,82	73,81	0,01	0,00	1	1			1							0		1	1		1			16,07	16,12
22/10/23 5:00	76,58	75,93	0,65	0,00	1	1			1							0		1	1		1			17,85	17,46
22/10/23 6:00	82,16	80,78	1,39	0,00	1	1			1							0		1	1		1		1	18,22	18,30
22/10/23 7:00	88,75	88,14	0,37	0,24	1	1			1							0		1	1		1		1	24,53	24,74
22/10/23 8:00	98,11	95,24	0,24	2,63	1	1			1						1	0		1	1		1		1	27,94	27,40
22/10/23 9:00	107,04	97,83	0,37	8,84	1	1			1	1					1	0		1	1				1	23,38	21,89
22/10/23 10:00	113,05	99,53	0,25	13,27	1	1			1	1					1	0		1	1				1	26,39	24,76
22/10/23 11:00	114,93	99,01	0,37	15,55	1	1			1						1	0	1	1	1				1	30,80	30,73
22/10/23 12:00	116,08	98,95	0,67	16,45	1	1			1						1	0	1	1	1				1	30,92	30,90
22/10/23 13:00	117,64	100,12	1,05	16,46	1	1			1						1	0	1	1	1				1	32,49	32,25
22/10/23 14:00	115,49	98,07	1,82	15,60	1	1			1							0	1	1	1			1	1	28,90	28,66
22/10/23 15:00	111,12	96,16	1,21	13,75	1	1			1							0	1	1	1				1	26,32	26,35
22/10/23 16:00	109,44	97,48	1,58	10,37	1	1			1							0	1	1	1				1	27,91	27,98
22/10/23 17:00	109,81	101,45	4,20	4,16	1	1			1							0	1	1	1				1	32,64	32,68
22/10/23 18:00	114,27	109,20	4,89	0,18	1	1			1							0	1	1	1				1	34,07	34,15
22/10/23 19:00	118,13	112,46	5,67	0,00	1	1			1							0	1	1	1				1	35,40	35,38
22/10/23 20:00	114,33	110,42	3,91	0,00	1	1			1							0	1	1	1				1	34,21	34,18
22/10/23 21:00	106,74	103,46	3,28	0,00	1	1			1							0	1	1	1				1	31,92	31,85
22/10/23 22:00	97,17	92,82	4,35	0,00	1	1			1							0	1	1	1				1	26,50	26,36
22/10/23 23:00	89,28	84,53	4,75	0,00	1	1			1							0	1	1	1				1	19,88	19,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω δυσλειτουργίας στο governor της D4 ΑΗΣ