

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 20/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,31	2,12	0,19	0,00	1				1					0,80	0,80
	01:00	2,12	2,08	0,04	0,00	1				1					0,71	0,71
	02:00	1,97	1,96	0,00	0,00	1				1					0,55	0,56
	03:00	1,95	1,95	0,00	0,00	1									0,64	0,64
	04:00	1,99	1,98	0,01	0,00	1									0,59	0,59
	05:00	1,95	1,92	0,03	0,00	1									0,57	0,57
	06:00	2,06	2,05	0,01	0,00	1									0,62	0,62
	07:00	2,27	2,20	0,06	0,01	1					1				0,56	0,71
	08:00	2,46	1,99	0,03	0,44	1									0,39	0,84
	09:00	2,60	2,05	0,05	0,50	1									0,39	0,89
	10:00	2,58	2,02	0,06	0,50	1									0,39	0,88
	11:00	2,73	2,08	0,16	0,50	1									0,39	0,91
	12:00	2,69	2,05	0,14	0,50	1									0,39	0,91
	13:00	2,72	2,04	0,18	0,50	1									0,39	0,91
	14:00	2,61	1,90	0,22	0,50	1									0,33	0,80
	15:00	2,62	1,69	0,44	0,50	1									0,75	0,75
	16:00	2,58	1,61	0,46	0,50	1									0,76	0,76
	17:00	2,65	1,67	0,48	0,50	1									0,79	0,79
18:00	2,87	1,86	0,51	0,50	1									0,85	0,86	
19:00	3,30	2,35	0,45	0,50	1								1	0,98	0,98	
20:00	3,17	2,09	0,58	0,50	1								1	0,95	0,95	
21:00	3,01	1,88	0,63	0,50	1									0,90	0,90	
22:00	2,70	1,94	0,74	0,02	1					1				0,81	0,81	
23:00	2,53	1,78	0,75	0,00	1					1				0,76	0,76	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη Γραμμή του ΑΠ Κεφαλές

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης