

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 21/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,36	1,66	0,70	0,00	1									0,71	0,71
	01:00	2,18	1,54	0,64	0,00	1									0,65	0,65
	02:00	2,00	1,41	0,59	0,00	1									0,60	0,60
	03:00	1,96	1,38	0,58	0,00	1									0,59	0,59
	04:00	1,90	1,34	0,56	0,00	1									0,57	0,57
	05:00	1,99	1,40	0,59	0,00	1									0,59	0,59
	06:00	2,01	1,44	0,56	0,00	1									0,60	0,60
	07:00	2,14	1,60	0,54	0,00	1									0,64	0,64
	08:00	2,48	1,99	0,49	0,00	1									0,74	0,74
	09:00	2,61	2,25	0,36	0,00	1					1				0,78	0,78
	10:00	2,68	2,35	0,33	0,00	1					1				0,80	0,80
	11:00	2,69	2,38	0,31	0,01	1					1				0,81	0,81
	12:00	2,74	2,47	0,27	0,00	1					1				0,82	0,82
	13:00	2,87	2,54	0,32	0,00	1					1				0,85	0,86
	14:00	2,75	2,31	0,43	0,00	1					1				0,83	0,82
	15:00	2,65	2,14	0,51	0,00	1					1				0,80	0,80
	16:00	2,60	2,15	0,45	0,00	1					1				0,78	0,78
	17:00	2,70	2,27	0,43	0,00	1					1				0,81	0,81
	18:00	2,94	2,54	0,39	0,00	1					1				0,88	0,88
	19:00	3,30	3,05	0,26	0,00	1					1		1		0,98	0,98
20:00	3,26	2,98	0,28	0,00	1					1		1		0,97	0,97	
21:00	3,10	2,86	0,24	0,00	1					1		1		0,93	0,93	
22:00	2,80	2,62	0,18	0,00	1							1		0,84	0,84	
23:00	2,58	2,35	0,22	0,00	1							1		0,77	0,77	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης