

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 22/10/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,33	2,05	0,28	0,00	1				1					0,70	0,70
	01:00	2,12	1,89	0,23	0,00	1									0,64	0,64
	02:00	2,02	1,89	0,13	0,00	1									0,60	0,60
	03:00	1,99	1,89	0,09	0,00	1									0,60	0,59
	04:00	1,94	1,87	0,07	0,00	1									0,58	0,58
	05:00	1,95	1,84	0,11	0,00	1									0,58	0,58
	06:00	2,01	1,87	0,13	0,00	1									0,60	0,60
	07:00	2,13	2,03	0,09	0,00	1									0,63	0,64
	08:00	2,31	2,31	0,00	0,00	1				1					0,76	0,76
	09:00	2,52	2,52	0,00	0,00	1				1					0,74	0,72
	10:00	2,68	2,67	0,00	0,01	1				1					0,80	0,81
	11:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1				1					0,90	0,90
	12:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1				1		1			0,90	0,89
	13:00	2,82	2,82	0,00	0,00	1						1			0,96	0,96
	14:00	2,69	2,69	0,00	0,00	1						1			0,94	0,94
	15:00	2,44	2,44	0,00	0,00	1						1			0,85	0,85
	16:00	2,41	2,33	0,07	0,00	1				1					0,80	0,81
	17:00	2,59	2,47	0,12	0,00	1				1					0,86	0,86
	18:00	2,84	2,78	0,06	0,00	1				1		1			0,93	0,93
	19:00	3,12	3,12	0,00	0,00	1				1		1			0,94	0,94
	20:00	3,05	3,04	0,01	0,00	1				1		1			0,98	0,98
	21:00	2,96	2,96	0,00	0,00	1				1		1			0,97	0,97
	22:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1				1		1			0,88	0,88
	23:00	2,49	2,49	0,00	0,00	1				1					0,79	0,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης