

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 23/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	23/10/23 0:00	3,05	2,98	0,07	1						0,91	0,92	
	23/10/23 1:00	2,95	2,83	0,12	1						0,82	0,82	
	23/10/23 2:00	2,87	2,78	0,09	1						0,74	0,74	
	23/10/23 3:00	2,85	2,78	0,07	1						0,72	0,72	
	23/10/23 4:00	2,87	2,83	0,04	1						0,74	0,74	
	23/10/23 5:00	2,92	2,81	0,11	1						0,78	0,78	
	23/10/23 6:00	3,08	2,84	0,23	1						0,91	0,91	
	23/10/23 7:00	3,43	3,28	0,15	1						0,95	0,95	
	23/10/23 8:00	3,51	3,47	0,04	1						0,93	0,90	
	23/10/23 9:00	3,53	3,53	0,00	1						0,02	0,00	
	23/10/23 10:00	3,41	3,38	0,02		1					0,23	0,29	
	23/10/23 11:00	3,28	3,20	0,08		1					0,95	0,95	
	23/10/23 12:00	3,36	3,25	0,11		1					0,95	0,95	
	23/10/23 13:00	3,35	3,16	0,19		1					0,95	0,95	
	23/10/23 14:00	3,15	2,92	0,23		1					0,94	0,94	
	23/10/23 15:00	3,08	2,85	0,22		1					0,93	0,92	
	23/10/23 16:00	3,12	2,95	0,17		1					0,92	0,92	
	23/10/23 17:00	3,50	3,35	0,15		1					0,95	0,95	
	23/10/23 18:00	3,87	3,78	0,09		1					0,95	0,95	
	23/10/23 19:00	4,18	4,09	0,09		1					1	0,95	0,95
	23/10/23 20:00	4,00	3,90	0,09		1					1	0,95	0,95
	23/10/23 21:00	3,73	3,64	0,10		1						0,95	0,95
	23/10/23 22:00	3,44	3,33	0,11		1						0,95	0,95
	23/10/23 23:00	3,21	3,00	0,21		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.