

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 23/10/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	23/10/23 0:00	19,31	16,05	3,26				1	1						5,58	6,87
	23/10/23 1:00	18,08	14,96	3,12				1	1						6,12	7,30
	23/10/23 2:00	17,16	13,98	3,18				1	1						5,69	6,91
	23/10/23 3:00	17,04	13,96	3,08				1	1						5,65	6,75
	23/10/23 4:00	16,89	14,12	2,76				1	1						5,41	6,48
	23/10/23 5:00	17,76	14,41	3,34				1	1						5,66	6,80
	23/10/23 6:00	19,84	16,38	3,46				1	1						6,33	7,59
	23/10/23 7:00	22,76	18,85	3,91				1	1						7,26	8,71
	23/10/23 8:00	23,96	20,11	3,85				1	1	1					7,70	9,24
	23/10/23 9:00	24,06	20,95	3,11				1	1	1					7,72	9,22
	23/10/23 10:00	24,26	21,63	2,62				1	1	1					7,31	8,70
	23/10/23 11:00	24,27	22,67	1,60				1	1	1					8,12	8,14
	23/10/23 12:00	25,68	24,39	1,29				1	1	1					8,60	8,56
	23/10/23 13:00	25,55	24,52	1,03				1	1	1					8,87	8,88
	23/10/23 14:00	25,60	24,66	0,94				1	1	1					8,77	8,76
	23/10/23 15:00	23,98	23,22	0,77				1	1	1					8,04	7,99
	23/10/23 16:00	22,79	22,24	0,56				1	1	1					7,41	7,41
	23/10/23 17:00	24,71	24,33	0,38				1	1	1					8,39	8,36
	23/10/23 18:00	27,76	27,30	0,46			1	1	1	1				1	9,04	9,10
	23/10/23 19:00	31,24	30,84	0,40			1	1	1	1				2	10,30	10,30
23/10/23 20:00	30,88	30,54	0,34			1	1	1	1				2	10,31	10,32	
23/10/23 21:00	28,46	28,40	0,06			1	1	1	1				1	9,43	9,40	
23/10/23 22:00	24,94	24,94	0,00			1	1	1	1					7,80	7,75	
23/10/23 23:00	21,89	21,89	0,00			1	1	1	1					6,79	6,72	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.