

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023	00:00	4,55	4,42	0,13					1						1,05	1,23
	01:00	4,25	4,13	0,12					1						1,05	0,98
	02:00	4,10	3,94	0,16					1						0,90	0,83
	03:00	4,09	3,91	0,17					1						0,84	0,83
	04:00	4,10	3,82	0,29					1						0,84	0,84
	05:00	4,24	4,00	0,25					1						0,97	0,98
	06:00	4,74	4,54	0,20					1						1,24	1,38
	07:00	5,35	5,29	0,06			1		1						1,18	1,14
	08:00	5,73	5,62	0,11		1	1		1						0,92	0,94
	09:00	6,48	6,42	0,05		1	1		1						1,55	1,58
	10:00	6,33	6,13	0,20		1	1		1						1,23	1,22
	11:00	6,61	6,34	0,27		1	1		1						1,33	1,29
	12:00	6,76	6,64	0,12		1	1		1						1,34	1,34
	13:00	6,39	6,37	0,02		1	1		1						1,00	0,99
	14:00	5,49	5,46	0,03		1	1		1						0,71	0,74
	15:00	5,07	5,06	0,01			1		1						0,77	0,73
	16:00	4,85	4,85	0,00			1		1						0,49	0,50
	17:00	5,25	5,25	0,00			1		1						0,90	0,90
	18:00	6,39	6,39	0,00	1		1		1						1,54	1,55
	19:00	7,32	7,32	0,00	1		1		1						1,89	1,89
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1		1						1,71	1,70
	21:00	6,58	6,58	0,00	1		1		1						1,20	1,18
	22:00	5,81	5,81	0,00	1		1		1						1,07	1,08
	23:00	5,11	5,11	0,00	1				1						1,08	1,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης