

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/10/2023			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Δευτέρα	00:00	1,50	1,50	0,00	1						1		0,35	0,34
	01:00	1,44	1,43	0,01	1						1		0,33	0,32
	02:00	1,44	1,43	0,00	1						1		0,32	0,32
	03:00	1,42	1,42	0,00	1						1		0,30	0,31
	04:00	1,43	1,43	0,00	1						1		0,31	0,31
	05:00	1,45	1,45	0,00	1						1		0,33	0,33
	06:00	1,45	1,44	0,01	1						1		0,33	0,33
	07:00	1,60	1,59	0,01	1						1		0,48	0,48
	08:00	1,70	1,69	0,01	1						1		0,58	0,57
	09:00	1,79	1,78	0,01	1						1		0,62	0,63
	10:00	1,86	1,86	0,00	1						1		0,58	0,55
	11:00	1,88	1,88	0,00	1						1		0,63	0,62
	12:00	1,87	1,87	0,00						1	1		0,65	0,63
	13:00	1,88	1,88	0,00						1	1		0,63	0,63
	14:00	1,79	1,79	0,00						1	1		0,63	0,63
	15:00	1,69	1,69	0,01						1	1		0,57	0,57
	16:00	1,65	1,63	0,02						1	1		0,53	0,52
	17:00	1,79	1,76	0,03						1	1		0,62	0,62
	18:00	1,96	1,94	0,02						1	1		0,51	0,50
	19:00	2,10	2,04	0,06	1					1	1		0,43	0,43
20:00	2,07	2,02	0,05	1					1	1		0,40	0,43	
21:00	1,97	1,89	0,08						1	1		0,69	0,69	
22:00	1,77	1,75	0,03						1	1		0,62	0,62	
23:00	1,61	1,59	0,02						1	1		0,49	0,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης