

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 23/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	23/10/23 0:00	9,88	9,88	0,00	1			1			2,60
	23/10/23 1:00	9,23	9,23	0,00	1			1			1,95
	23/10/23 2:00	8,99	8,99	0,00	1			1			1,71
	23/10/23 3:00	8,74	8,74	0,00	1			1			1,46
	23/10/23 4:00	8,77	8,77	0,00	1			1			1,49
	23/10/23 5:00	9,02	9,02	0,00	1			1			1,75
	23/10/23 6:00	10,09	10,09	0,00	1			1			2,82
	23/10/23 7:00	11,07	11,07	0,00				1		1	1,78
	23/10/23 8:00	11,77	11,77	0,00				1		1	2,48
	23/10/23 9:00	11,44	11,44	0,00				1		1	2,15
	23/10/23 10:00	10,80	10,80	0,00	1			1			3,52
	23/10/23 11:00	10,32	10,32	0,00	1			1			3,05
	23/10/23 12:00	10,37	10,37	0,00	1			1			3,10
	23/10/23 13:00	10,77	10,77	0,00	1			1			3,50
	23/10/23 14:00	10,64	10,64	0,00	1			1			3,37
	23/10/23 15:00	10,10	10,10	0,00	1			1			2,83
	23/10/23 16:00	10,42	10,21	0,21	1			1			3,15
	23/10/23 17:00	11,70	11,57	0,14	1			1	1		1,28
	23/10/23 18:00	13,10	13,10	0,00	1			1	1		2,68
	23/10/23 19:00	14,61	14,57	0,04	1			1	1		4,19
23/10/23 20:00	14,26	14,00	0,26	1			1	1		3,84	
23/10/23 21:00	13,39	12,87	0,52	1			1	1		2,97	
23/10/23 22:00	11,78	11,06	0,72	1			1	1		1,36	
23/10/23 23:00	10,60	10,43	0,17	1			1	1		0,18	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.