

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
23/10/23 0:00	83,02	76,90	6,12	0,00	1	1										0	1	1	1					1	1	23,06	21,72
23/10/23 1:00	78,00	71,05	6,95	0,00	1	1			1							0		1	1					1		20,39	20,35
23/10/23 2:00	75,84	68,10	7,74	0,00	1	1			1							0		1	1					1		18,09	18,09
23/10/23 3:00	73,97	65,20	8,77	0,00	1	1			1							0		1	1					1		16,93	16,36
23/10/23 4:00	74,06	63,82	10,24	0,00	1	1			1							0		1	1					1		17,38	16,40
23/10/23 5:00	77,10	67,33	9,77	0,00	1	1			1							0		1	1					1		19,52	19,42
23/10/23 6:00	84,63	78,54	6,09	0,00	1	1			1							0		1	1					1	1	23,02	23,00
23/10/23 7:00	96,02	91,30	4,56	0,15	1	1			1							0		1	1					1	1	27,51	27,49
23/10/23 8:00	106,09	97,47	4,65	3,97	1	1			1							0	1	1	1					1	1	30,86	31,03
23/10/23 9:00	116,21	103,39	2,94	9,88	1	1			1							0	1	1	1					1	1	34,53	34,61
23/10/23 10:00	121,88	107,77	1,56	12,55	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	36,30	36,34
23/10/23 11:00	123,37	108,97	0,74	13,66	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	36,88	36,93
23/10/23 12:00	124,37	109,19	0,54	14,64	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	36,02	35,78
23/10/23 13:00	126,30	108,99	1,98	15,34	1	1			1						1	0	1	1	1	1				1	1	25,42	23,05
23/10/23 14:00	126,43	107,04	4,07	15,33	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	23,08	23,13
23/10/23 15:00	120,46	101,60	5,57	13,29	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	22,11	22,23
23/10/23 16:00	116,63	102,08	5,33	9,21	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	22,49	22,41
23/10/23 17:00	116,68	102,52	10,33	3,83	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	27,83	28,04
23/10/23 18:00	121,09	107,68	13,25	0,16	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	35,02	35,17
23/10/23 19:00	124,43	112,77	11,66	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	37,25	37,25
23/10/23 20:00	119,30	111,94	7,36	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1				1	1	34,62	34,55
23/10/23 21:00	110,01	102,44	7,57	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	31,11	31,17
23/10/23 22:00	98,34	92,51	5,83	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1				1	1	28,31	28,17
23/10/23 23:00	88,80	79,92	8,88	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1				1		25,50	25,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω ανάγκης δοκιμής μετά από επίσκευή