

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 23/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1				1					0,67	0,67
	01:00	2,08	2,07	0,00	0,00	1				1					0,61	0,61
	02:00	1,96	1,96	0,00	0,00	1						1			0,43	0,40
	03:00	1,93	1,93	0,00	0,00	1						1			0,32	0,37
	04:00	1,90	1,90	0,00	0,00	1									0,64	0,63
	05:00	1,90	1,90	0,00	0,00	1									0,58	0,58
	06:00	2,03	2,03	0,00	0,00	1									0,64	0,65
	07:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1					1				0,71	0,71
	08:00	2,15	2,14	0,00	0,01	1					1				0,51	0,53
	09:00	2,57	2,57	0,00	0,01	1					1				0,75	0,75
	10:00	2,55	2,54	0,00	0,01	1					1				0,81	0,81
	11:00	2,61	2,60	0,00	0,01	1					1				0,86	0,85
	12:00	2,63	2,62	0,00	0,01	1					1				0,84	0,86
	13:00	2,69	2,68	0,00	0,00	1					1				0,87	0,87
	14:00	2,31	2,31	0,00	0,00	1							1		0,52	0,54
	15:00	2,62	2,61	0,00	0,00	1							1		0,89	0,89
	16:00	2,53	2,51	0,01	0,00	1							1		0,88	0,88
	17:00	2,60	2,60	0,00	0,00	1							1		0,86	0,86
	18:00	2,85	2,77	0,07	0,01	1							1		0,95	0,95
	19:00	3,30	3,18	0,12	0,00	1					1		1		0,99	0,99
20:00	3,29	3,17	0,12	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
21:00	3,07	2,89	0,18	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
22:00	2,72	2,53	0,19	0,00	1							1		0,94	0,94	
23:00	2,48	2,27	0,20	0,00	1							1		0,86	0,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης