

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                    |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |       |       |     | Τρίτη 24/10/2023 |     |          |   |  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|----------|---|--|
| Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                    |                       |                       | 5,327 | 5,327 | 1,8 | 0,85             | 1,1 | 1,1      |   |  |
| Ημέρα                          | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G6  | G7               | G8  | H/Z (x9) | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τρίτη                          | 24/10/23 0:00  | 3,02                               | 2,72                  | 0,30                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,88  | 0,88   |
|                                | 24/10/23 1:00  | 2,94                               | 2,67                  | 0,26                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,81  | 0,81   |
|                                | 24/10/23 2:00  | 2,90                               | 2,57                  | 0,33                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,77  | 0,77   |
|                                | 24/10/23 3:00  | 2,82                               | 2,47                  | 0,35                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,70  | 0,70   |
|                                | 24/10/23 4:00  | 2,83                               | 2,48                  | 0,35                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,70  | 0,70   |
|                                | 24/10/23 5:00  | 2,90                               | 2,48                  | 0,42                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,76  | 0,76   |
|                                | 24/10/23 6:00  | 3,07                               | 2,57                  | 0,50                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,91  | 0,91   |
|                                | 24/10/23 7:00  | 3,33                               | 2,87                  | 0,46                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 8:00  | 3,38                               | 2,96                  | 0,41                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 9:00  | 3,32                               | 2,86                  | 0,46                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 10:00 | 3,27                               | 2,62                  | 0,65                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 11:00 | 3,16                               | 2,51                  | 0,65                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 12:00 | 3,29                               | 2,67                  | 0,61                  |       | 1     |     |                  |     |          | 0,95  | 0,82   |
|                                | 24/10/23 13:00 | 3,43                               | 3,30                  | 0,13                  | 1     | 1     |     |                  |     |          | 0,22  | 0,00   |
|                                | 24/10/23 14:00 | 3,10                               | 2,52                  | 0,58                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,87  | 0,90   |
|                                | 24/10/23 15:00 | 3,06                               | 2,50                  | 0,56                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,91  | 0,91   |
|                                | 24/10/23 16:00 | 3,21                               | 2,70                  | 0,51                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 17:00 | 3,44                               | 3,06                  | 0,38                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 18:00 | 3,95                               | 3,58                  | 0,37                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 19:00 | 4,23                               | 3,75                  | 0,48                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 20:00 | 4,07                               | 3,69                  | 0,38                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 21:00 | 3,79                               | 3,45                  | 0,34                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 22:00 | 3,46                               | 3,12                  | 0,34                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |
|                                | 24/10/23 23:00 | 3,18                               | 2,72                  | 0,46                  | 1     |       |     |                  |     |          | 0,95  | 0,95   |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η μονάδα G1 λειτούργησε δοκιμαστικά από τη 13:10 έως τις 14:05.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.