



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023	00:00	4,59	4,59	0,00					1						1,39	1,34
	01:00	4,28	4,28	0,00					1						1,16	1,01
	02:00	4,14	4,14	0,00					1						0,87	0,88
	03:00	4,13	4,13	0,00					1						0,86	0,86
	04:00	4,11	4,11	0,00					1						0,84	0,85
	05:00	4,22	4,22	0,00					1						0,95	0,95
	06:00	4,79	4,79	0,00					1						1,47	1,50
	07:00	5,51	5,51	0,00	1				1						1,37	1,36
	08:00	5,94	5,94	0,00	1				1						1,59	1,59
	09:00	6,40	6,40	0,00	1				1						2,02	2,02
	10:00	6,47	6,47	0,00	1				1						2,14	2,13
	11:00	6,42	6,42	0,00	1				1						2,09	2,09
	12:00	6,36	6,36	0,00	1				1						2,02	2,02
	13:00	5,68	5,68	0,00	1				1						1,30	1,28
	14:00	5,18	5,18	0,00	1				1						0,87	0,85
	15:00	4,90	4,90	0,01	1				1						0,56	0,56
	16:00	4,84	4,82	0,02	1				1						0,50	0,50
	17:00	5,30	5,25	0,05	1				1						0,94	0,95
	18:00	6,46	6,44	0,01	1		1		1						1,67	1,67
	19:00	7,33	7,33	0,00	1		1		1						1,90	1,91
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1		1						1,73	1,72
	21:00	6,59	6,59	0,00	1		1		1						1,20	1,18
	22:00	5,82	5,82	0,00	1		1		1						1,15	1,18
	23:00	5,00	5,00	0,00	1				1						0,79	0,83

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης